



1 PLANTA BAIXA
Escala_1:125




LIMITE DE PLATAFORMAS EM GERAL:
Deve haver sinalização tátil de alerta indicando o limite de plataformas, localizado a 50 cm de distância do limite da borda, e a largura da sinalização tátil de alerta deve variar entre 25 e 60 cm, exceto para plataforma em via pública, quando deve variar entre 40 e 60 cm, conforme demonstrado:




PERSPECTIVA DA RAMPA (PARA PASSEIO MAIOR 2,40 m)

ALTURA DO MEIO FIO (cm)	COMPRIMENTO DA RAMPA (cm)
(A)	(B)
8	95
10	120
12	144
14	168
15	180
16	192
20	240

Para saber o comprimento correto, multiplique a altura do meio fio por 12.




PERSPECTIVA DA RAMPA (PARA PASSEIO MENOR 2,40 m)




MUDANÇA DE DIREÇÃO (Entre 90° e 150°):

Quando houver mudança de direção com ângulo entre 90° e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta, formando áreas de alerta com dimensão equivalente ao dobro da largura da sinalização tátil direcional, conforme demonstrado:




Encontro de três direções:

Quando houver o encontro de três faixas direcionais, deve haver sinalização tátil formando áreas de alerta com dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil. A área de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos lados em posição ortogonal a uma das faixas direcionais, conforme demonstrado:





Encontro de quatro direções:

Quando houver o encontro de quatro faixas direcionais, deve haver a sinalização tátil de alerta com o triplo da largura da sinalização tátil direcional, sendo esta posicionada nos dois lados da sinalização tátil direcional indicativa dos fluxos existentes, conforme demonstrado:



2 ORIENTAÇÃO
S/E



LOCALIZAÇÃO
ESCALA..... 1:1000

NOTAS:

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDERSON BATISTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 164139-0

CLIENTE:
SILVANO DE PARIZ
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC

TIPO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO DA OBRA:
QUILOMBO - SC
SERVIDÃO MADRE PAULINA, BAIRRO BELA VISTA

ÁREA A CONSTRUIR (m²):
113,66 M²

PLANTA BAIXA
DETALHES

PROJETO:
PASSEIO PÚBLICO EM BLOCO INTERTRAVADO

ESCALA:
INDICADA

PRANCHA:
01
01/01

LOCAL E DATA:
AGOSTO DE 2023
QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000
CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 165

DESENHISTA:

TAMANHO DA PRANCHA:
A1