



LEGENDA

Conduto com trajeto direto entre os equipamentos.

Conduto instalado no teto.

Conduto instalado em altura média.

Conduto instalado em altura baixa.

Conduto instalado embutido no piso.

Caixa de passagem 150x150x75 no piso

NOTAS GERAIS

1 - A execução deve seguir os critérios das normas NR 10 e ABNT NBR 5410.

2 - Estruturas e fachos não cotados serão de 63x4" e #1.5 mm² respectivamente.

3 - Pontos de força e iluminação não cotados terão potência de 100 W.

4 - Todas as cargas das luminárias deverão ser atendidas, quando estas não forem instaladas, deverá ser enviada uma "lista" do condutor de proteção por terra no caso ou um "tableau" quando estiver para providenciar o futuro dimensionamento.

5 - A fiação entre quadros ou entre quadros e medidores deve ser unipolar de cobre com isolamento EPR ou XLPE 1x4".

6 - A fiação dos sistemas que passam pela área externa da edificação deve ser unipolar de cobre com isolamento EPR ou XLPE 1x1" e protegida em eletrodutos técnicos de PPAD.

7 - A fiação dos demais circuitos internos a edificação pode ser composta por cabos isolados de cobre com isolamento em PVC 750 V.

8 - Todos os circuitos que passem por áreas molhadas devem ser protegidos com DFI, mesmo que não indicados nos diagramas.

9 - Todas as chuvas devem ser blindadas, compatíveis com DFI.

1 - Este projeto é propriedade do proponente registrado no selo, conforme lei N° 5194/95 não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade que não se relacione com a execução da presente edificação, sendo terminantemente vedada sua utilização a disposição de terceiros.

2 - O proponente não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução, qualquer modificação, o mesmo deve ser comunicado.

3 - Este projeto foi elaborado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.

4 - Qualquer modificação ou dúvida deverá ser imediatamente comunicada por escrito ao proponente.

R01	Primeira revisão: adição de luminárias	21/02/2024	Felipe M. Ferreira
R00	Emissão inicial	15/02/2024	Felipe M. Ferreira
N°	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO

Obras

Calçadão Coberto

Centro, Quilombo - SC

Responsável Técnico

Projetista

Felipe Melo Ferreira

Felipe Melo Ferreira

CREA-SC 184413-2

Proprietário

Luís Felipe Mortari Riviera

CPF 063.728.209-43

Município de Quilombo

CNPJ 83.021.865/0001-61

Projeto

Área / Pavimento

Planta baixa

Conteúdo

Posicionamento de infraestrutura

Posicionamento de pontos de espera

Vista isométrica geral

Prancha

03

Número

03

Pran. Tot.

03

Data

21/02/2024

Escala

1:75

Desenho

Luís Riviera

Conferência

Revisor

Sua divulgação sem prévio consentimento do proprietário acarretará em penalidade conforme Artigo 133 do Decreto Lei nº 2.846 de 07 de Dezembro de 1940.