



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 20/06/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8279000446A			
Nome da Edificação: CAPELA MORTUÁRIA BAIRRO SANTA INÊS			
Nome Fantasia: CAPELA MORTUÁRIA BAIRRO SANTA INÊS			
Logradouro público: RUA SANTA CATARINA			Nº:
Bairro: SANTA INES	Município: QUILOMBO/SC		CEP: 89850-000
Complemento: ESQUINA RUA CELSO RAMOS		LAT/LONG: (-26.728968892064,-52.725184914086)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8279000361A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 282,55 (m²)		
Nome Solicitante: C. S. L.	CPF/CNPJ : ***.646.489-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 20/06/2024	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. CAPELA MORTUÁRIA SANTA INÊS (362136)			
Área da solicitação: 282,55 (m2)		Área aprovada: 282,55 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 282,55 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 163			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
<b>Resumo do enquadramento simplificado (6119954):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-2 [Local de Reunião de Público] Local religioso e velório	Salas de Funerais	0,00	163,00	282,55	0,00	282,55

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ SE ] - Saídas de emergência	[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local
[ PPE ] - Proteção por extintores	[ IE ] - Iluminação de emergência
[ IGC ] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	83.021.865/0001-61
2	S. D. P.	***.998.729-**

#### 4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de QUILOMBO/SC, 20/06/2024

#### Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

QUILOMBO/SC, 20/06/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **dbc19d4d37aa225b69eb76dd8ab7e4427146deb8**