



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8279000446A			
Nome da Edificação: CAPELA MORTUÁRIA BAIRRO SANTA INÊS			
Nome Fantasia: CAPELA MORTUÁRIA BAIRRO SANTA INÊS			
Logradouro público: RUA SANTA CATARINA			Nº:
Bairro: SANTA INES	Município: QUILOMBO/SC		CEP: 89850-000
Complemento: ESQUINA RUA CELSO RAMOS		LAT/LONG: (-26.728968892064,-52.725184914086)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	83.021.865/0001-61
2	S. D. P.	***.998.729-**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8279000361A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 282,55 (m²)		
Nome Solicitante: C. S. L.	CPF/CNPJ : ***.646.489-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 20/06/2024	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. CAPELA MORTUÁRIA SANTA INÊS (362136)			
Área da solicitação: 282,55 (m2)		Área aprovada: 282,55 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 282,55 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 163			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (6119954): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-2 [Local de Reunião de Público] Local religioso e velório	Salas de Funerais	0,00	163,00	282,55	0,00	282,55

RISCOS ESPECIAIS							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ SE ] - Saídas de emergência	[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local
[ PPE ] - Proteção por extintores	[ IE ] - Iluminação de emergência
[ IGC ] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento

4. RESPOSTA QUESTIONARIO RPCI

<b>Brigada de Incêndio</b> Não Aplica
<b>Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação &gt; 500 pessoas)</b> Não Aplica
<b>Controle de Materiais de Acabamento</b>
<b>Detecção automática de incêndio</b> Não Aplica
<b>Extintores</b> TIPOS EXTINTOR/PVTO: PQS 4KG 2-A:20-B:C QUANTIDADE/PVTO: 4
<b>Gás combustível</b> QUANTIDADE GLP (em kg): 13 nº pontos de consumo: 1
<b>Hidráulico preventivo</b> Não Aplica
<b>Iluminação de Emergência</b> TIPO: BLOCO AUTÔNOMO 2 FARÓIS QUANTIDADE/PAVIMENTO: 3
<b>Instalações elétricas de baixa voltagem</b> Não Aplica
<b>Plano de emergência</b> Não Aplica
<b>Proteção estrutural (TRRF)</b> Não Aplica
<b>Saídas de Emergência</b> LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 163 Distância Máxima Percorrida (em m): 25
<b>Escada</b> Não possui
<b>Sinalização para abandono de local</b> TIPO: PLACA LUMINOSA AUTÔNOMA 24X18CM Nº DE UN/ PVTO.: 2

5. DECLARAÇÃO

Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

**Assinatura Eletrônica**

C. S. L.

.....  
NOME

SC127.695-8

.....  
Registro (CREA/CAU/CRT)

\*\*\*.646.489-\*\*

.....  
CPF

QUILOMBO/SC, 20/06/2024

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **dbc19d4d37aa225b69eb76dd8ab7e4427146deb8**